

Rundsteuer-Kommandos, Sperrzeiten und RSE-Drahtbezeichnungen

Stand: 1. Januar 2025

Kommando	Verbraucher	Mo - Fr		Sa & So		RSE-Drahtbezeichnung
		ein	aus	ein	aus	
6	Elektro-Speicherheizung Tag	06:00 12:30 19:00	07:30 17:30 22:00	06:00 12:30 19:00	07:30 17:30 22:00	42 (Einzelspeicher Tag) 52 (Zentralspeicher Tag 1/1) 55 (Zentralspeicher Tag 1/2)
7	Elektro-Speicherheizung Nacht	22:00	06:00	22:00	06:00	41 (Einzelspeicher Nacht) 51 (Zentralspeicher Nacht)
8	Strassenbeleuchtung HN (Halbnächtigt)	06:00	00:00	06:00	00:00	93
9 / 1009	Strassenbeleuchtung GN (Ganznächtigt)	-	-	-	-	91
11 / 1011	Boiler A 4h 80-400l	01:27	05:12	01:27	05:12	21
20 / 1020	Boiler B 4h/II 80-400l	02:59	07:00	02:59	07:00	22
17 / 1017	Boiler 8h/III 500-1000l	23:14	07:00	23:14	07:00	23
1085	Netzdienliche Sperrung Verbraucher (WP, Klima, Boiler)					85
1100	Netzdienliche Sperrung EEA Einspeisebegrenzung auf 0% *)					100
1103	EEA Einspeisebegrenzung auf 30% *)					103
1106	EEA Einspeisebegrenzung auf 60% *)					106
1125	Verbraucher Abregelung auf 50% (Lastmanagement)					125